

Reservevifte S3X og S3R

Art. nr.	Beskrivelse	S3X – K3X	S3R – S3RK
98088	Høyreutførelse	På høyre side	I høyre modell
98089	Venstreutførelse	På venstre side	I venstre modell

For modell S3R (S3RK) brukes viften komplett som vedlagt.

For modell S3X (K3X) må motordelen med den runde motorplaten skrues ut av viftehuset (4 skruer) og settes på plass i det eksisterende viftehuset i aggregatet. Den runde tetningspakningen for den gamle viften skal gjenbrukes.

Replace fan S3X and S3R

Part no.	Description	S3X – K3X	S3R – S3RK
98088	Right execution	For right side	For right model
98089	Left execution	For left side	For left model

For model S3R S3RK) use the complete fan as enclosed.

For model S3X (K3X) the motor part with the round motor disc must be unscrewed from the fan house and mounted in the existing fan house in the aggregate. The round gasket from the old fan shall be reused.