

SLIMLINE STANDARD

WHITE (09171) / ALUMINIUM (09174)

94285-01
2008-02



N DK

1. Skjær ut et hull i veggen i henhold til hull diameteroversikten på neste side.
2. Tilpass en veggjennomføring (kanal) slik at den går i flukt med utvendig og innvendig åpning i utsparringshullet.
3. Demonter frontdeksel ved å fjerne 1 skrue.
4. Hold viften inntil veggen og merk av de fire skruehullene samt kabelinngang med penn, tusj eller lignende.

Sørg for at viften holdes rett

5. Elektrisk tilkopling må utføres av autorisert installatør i henhold til viste koplingsskjema (Fig. 2). Trekk frem strømkabelen til riktig posisjon. Sørg for at ca. 25 cm kabel er tilgjengelig fra kabelinngang slik at el-tilslutning kan utføres senere. Viftene er dobbeltisolert og trenger ikke jording. For alle viftetyper kreves opplegg med allpolet hovedbryter med minimum 3 mm kontaktavstand.

Spenningen brytes på hovedbryter

S

1. Skär hål i väggen enligt håldiametertabell ovan.
2. Anpassa en vägggenomföring(kanal) så att den går jäms med utvändig och invändig ände på hålet.
3. Demontera frontkåpan genom att ta bort 1 skruv.
4. Håll fläkten mot väggen och märk de 4 skruvhålen samt kabelingång med penna eller liknande.

Se till att fläkten hålls rätt.

5. Elektrisk inkoppling måste utföras av autoriserad elinstallatör enligt visade kopplingsschema (Fig. 2). Drag fram strömkabeln till riktig position. Se till att ca. 25 cm kabel sticker ut från kabelingången så att el-inkoppling kan utföras senere. Fläktarna är dubbelisolerade och behöver inte jordas. För alla fläkttyper krävs inkoppling med allpolig huvudbrytare med minimum 3 mm kontaktavstånd.

Spänningen bryts med huvudbrytaren.

SF

1. Tee seinään reikä seuraavalla sivulla olevan mitoituskaavion mukaan.
2. Vie seinäläpivihti (kanava) siten, että se menee ulko- ja sisäpuolisen reiän läpi ulkovuorauksessa.
3. Irrota etusuojus poistamalla 1 ruuvi.
4. Pidä puhallinta seinää vasten ja merkitse neljä ruuvinreikää ja kaapelin sisäänmenokohta kynällä, tussilla tai vastaavalla.

Tarkista, että puhallin tulee suoraan.

5. Sähkökytkennät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja kytkentäkaavion mukaan (Fig. 2). Vie virtakaapeli oikeaan kohtaan merkinnän mukaisesti. Huolehdi siitä, että noin 25 cm kaapelista tulee ulos kaapelisisäänmenosta niin, että sähköliitäntä voidaan tehdä myöhemmin. Kaikkien puhallintyyppien kohdalla on käytettävä pääkatkaisijaa, jonka kontaktietäisyys on vähintään 3 mm.

Virta kytketään päälle pääkatkaisijasta

1. Cut a hole in the wall in accordance with the diameter whole drawing shown above.
2. Put together a pipe section (duct) to match the thickness of the wall, ending level with the outside and inside opening of the hole you made.
3. Dismount the front panel by removing 1 screw.
4. Hold the fan against the wall and mark the four screw holes plus the cable entrance with a pencil or pen.

Make sure the fan is kept straight

5. Electrical connections must be performed by an authorised electrician in accordance with the connection diagram Fig. 2. Pull out the power cord to the correct position. Make sure that approximately 25 cm cable is available from the cable entrance for future electrical connections. The fans are double insulated and does not require grounding. All fan types require a set-up with an all pole main switch with a minimum of 3 mm connector distance.

The current is switched off at the main switch

SLIMLINE

Fig. 1





Fig. 2



TYPE	A	B	C	D	E
SLIMLINE	150	120	126	100	30
Mounting on air duct from supply air-charging side					