

Kund:	Service utfört av:
Modell:	Datum:
Serienummer:	Signatur:

Service skall utföras minst en gång per år

Visuell kontroll	Utfört	Anmärkning/Åtgärd
1.1 Packningarnas kondition		
1.2 Dörrarnas åtslutning		
1.3 Borstlister och rotorremmens kondition		
1.4 Rotormotorns kondition		
1.5 Rotorns lameller		
1.6 Fläktarnas kondition, kablage och slangar		
1.7 Övrigt kablage och slangar		
1.8 Intervall för filterbyte (tillräcklig)		
1.9 Övrigt		

Funktionskontroll	Utfört	Anmärkning/Åtgärd
2.1 Läs av börvärden och jämför med igångkörningsprotokoll		
2.2 Gå igenom tidskanaler		
2.3 Värmesekvens		
2.4 Ventilmotor och cirkulationspump, vattenvärme		
2.5 Returvattengivare/Frys skydd		
2.6 Kylsekvens		
2.7 Ventilmotor och cirkulationspump, kyla		
2.8 Ute-/avluttsspjäll		
2.9 Externa tillbehör, ex. tryckgivare, CO ₂ -givare mm.		
2.9.1		
2.9.2		
2.9.3		
2.9.4		
2.9.5		
2.10 Övrigt		

Åtgärder	Utfört	Anmärkning/Åtgärd
3.1 Byte av filter		
3.2 Invändig rengöring av aggregat		
3.3 Rengöring av fläktar		
3.4 Rengöring av värmeväxlare		
3.5 Övrigt		