

# Datablad VO 1253/2014 (Lot6)

Produsenten: **FLEXIT AS**  
 Televeien 15  
 NO 1870 Ørje  
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**  
 Artikelnummer: 136402  
 Produktbetegnelse: 115771-Kanalvifte RS 315 AC

|   |                                                             |                 |                                  |                   |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| c | Type ventilasjonsenhet                                      |                 | NRVU, UVU uten filter            |                   |
| d | Turtallsregulering som er installert / skal installeres     |                 | MSD (flertrinns turtallsstyring) |                   |
| e | Type varmegjenvinningssystem                                |                 | faller bort                      |                   |
| f | Termisk overføringsgrad for WRS                             | $\eta_{t,NRVU}$ | -                                | %                 |
| g | Nominell strømningshastighet                                | $q_{v,nom}$     | 0,269                            | m <sup>3</sup> /s |
| h | Elektrisk inngangseffekt                                    | $P_{e,nom}$     | 0,146                            | kW                |
| i | Spesifikk vifteytelse, intern                               | $SFP_{int}$     | -                                | Ws/m <sup>3</sup> |
| j | Fronthastighet                                              | $v_{nom}$       | 3,457                            | m/s               |
| k | Nominelt utvendig trykk, statisk                            | $p_{s,nom}$     | 175                              | Pa                |
| l | Trykkfall internt fra ventilasjonskomponenter, statisk      | $p_{s,int,nom}$ | -                                | Pa                |
| m | Trykkfall internt fra ikke-ventilasjonskomponenter, statisk | $p_{s,add,nom}$ | -                                | Pa                |
| n | Statisk virkningsgrad for tilluftsviften                    | $\eta_{es,SUP}$ | 43,3                             | %                 |
|   | Statisk virkningsgrad for avtrekksviften                    | $\eta_{es,EHA}$ | -                                | %                 |
| o | Ytre luftlekkasjerate                                       |                 | 0,13                             | %                 |
|   | Innvendig lekkasjeluftkvote                                 |                 | -                                | %                 |
| p | Energiklassifisering av tilluftsfilteret                    |                 | -                                |                   |
|   | Energiklassifisering av utblåsningsfilteret                 |                 | -                                |                   |
| q | Beskrivelse av visningen for filtervarsling (-utskifting)   |                 | -                                |                   |
| r | Huslydnivå                                                  | $L_{WA2}$       | 60                               | dB(A)             |
|   | Evaluerings                                                 |                 | Produktet samsvarer 2018         |                   |